



# DALA ELMONTAGE AB

## INFORMATION TILL LÄGENHETSINNEHAVARE KV. SKAGEN 3 ÅRSTA STOCKHOLM

Elleverantör vid leverans är Fortum Distribution AB  
Er elmätare är placerad i elnisch på respektive trapplan märkt med lägenhetsnummer samt littramärkt mätarsäkring vid leverans är 20 amp.

### Övrig information om starkströmsanläggningen

Elcentralen är bestyckad med automatsäkringar . Centralen har jordfelsbrytare för personskydd på hela anläggningen.

Skötsel av jordfelsbrytare. Se information på elcentralen.

### Felsökning vid utlöst jordfelsbrytare

Avlägsna den sist anslutna apparaten som förorsakade utlösningen. Tryck åter upp vippan på den utlösta jordfelsbrytaren. Om felet kvarstår fortsätt att avlägsna anslutna apparater tills felet avlägsnats. Om anläggningen ej lyser med full styrka har en huvudsäkring gått vid elmätaren. Om problemet kvarstår ring Veidekkes felanmälan. Övriga ingrepp i elanläggningen skall utföras av behörig installatör enligt starkströmsföreskrifterna.

### Kortfattad anläggningsbeskrivning inom lägenheterna:

TV-anläggning koaxnät i stjärna.

Tele-Data är märkta D1-D2 osv. i yttre änden samt i centralenheten.

Anläggningen har kat 5 nät.

I lägenheterna finns brandvarnare som innehavaren ska testa en gång i kvartalet genom att trycka på centrumplattan. Brandvarnarens livslängd är 10 år. När batteriet är uttjänt ska hela brandvarnaren bytas.

Armaturer i trapphusspindel är alltid strömförsörjda via nödströmsaggregat. Om dessa ej lyser är det allas ansvar att ringa fastighetsförvaltaren.

Om röd lampa lyser i entrén står rökluckorna öppna i trapp o hisstopp

Vid kraftigt regn så fylls utrymmena med vatten.

Även då är det allas ansvar att ringa fastighetsförvaltaren.

Se informationstavla i entrén.

### TV – Data- Telefoni - Passagekontrollanläggning

Se Veidekkes information

### All utrustning inom WC/dusch eller badrum

Se Veidekkes information

#### Bilaga 1:2 Material

#### Bilaga 1:3 Armaturer o ljuskällor

##### Adress

Godsvägen 11  
784 72 BORLÄNGE

##### E-post

n.bodin@dalaelmontage.se

##### Telefon

Inge Bodin 070-628 57 03  
Niklas Bodin 070-628 63 78

##### Postgiro

86 37 33-2

##### Bankgiro

417-0023

##### Momsreg.nr

20-556170-9337

##### Fax

0243-146 53



## ARMATURFÖRTECKNING

Sid 3  
Bil. 1:3

## VARNING !

Minimiavstånd till brännbart material från takplacerad spotlight är 500 mm, vid maxbelysning 50w.

Spotlights som är placerade under överskåp i kök max 20w. Minsta avstånd till brännbart material från spotlighten är 300 mm. Försiktighet skall eftersträvas av nyttjaren. Ställ således aldrig matkassar eller förpackningar på bänkytor vid spotlights.

Beträffande infällda spotlights under överskåp i kök samt allt material i badrum och WC/dusch se Veidekkes information.

<b>Takarmatur klädkammare</b>		<b>753 55 08</b>
Byt av ljuskälla	Släpp loss kåpan	G 23 9w färg 840
<b>Takarmatur kök</b>	<b>Solar</b>	<b>755 13 65</b>
Byte av ljuskälla	Vrid kåpan	18w 4 pin färg 827
<b>Bänkartur kök</b>	<b>Solar</b>	<b>746 08 96</b>
Byte av ljuskälla	Vrid den yttre ramen på spotlights-armaturen och drag ljuskroppen rakt ut	20w G4
<b>Armatut uteplats</b>	<b>Westal Belysning</b>	<b>496-80</b>
Byte av ljuskälla	Skruva loss skyddsglasat	G24g 15w färg 827

---

**Adress**

Godsvägen 11  
784 72 BORLÄNGE

**E-post**

n.bodin@dalaelmontage.se

**Telefon**

Inge Bodin 070-628 57 03  
Niklas Bodin 070-628 63 78

**Postgiro**

86 37 33-2

**Bankgiro**

417-0023

**Momsreg.nr**

20-556170-9337

**Fax**

0243-146 53



# DALA ELMONTAGE AB

## MATERIAL UTOM KANALISATION OCH KABLAGE

Sid 2

Bil 1:2

Elcentral	Malmbergs	22 915 77
Dörr dito	"	22 915 81
Huvudbrytare	"	22 999 10
Jordfelsbrytare	"	21 440 03
10 A C Sigel	"	21 549 41
13 A C Sigel	"	21 549 42
16 A C Sigel	"	21 549 43
16 A C 3-polig	"	22 549 73
En stor central	Solar	
Vinkelvägguttag i kök	Malmbergs	18 900 56
Vägguttag infäll enkelt	Solar	18 152 06
Vägguttag infällt dubbelt	"	18 152 30
Vägguttag kapat dubbelt	"	18
Strömställare 1-polig/trapp	"	18 150 21
" kors	"	18 150 31
" kron	"	18 150 16
" trippel	"	18 301 22
" 2-poliga	"	18 150 41
Dimmer 400w	"	19 011 07
" 500 w kron	"	19 011 45
" 420 w	"	19 013 50
Kombi ram 2	"	18 151 52
" 3	"	18 151 53
" 4	"	
Kombi ram 5	"	18 307 49
Centrumplattor	"	18 151 85
Spisuttag	"	19 390 32
Lamputtag tak	"	18 950 52
Lamputtag vägg	"	18 952 33
Brandvarnare	"	630 35 00
TV-uttag GDN	"	60 739 29
Lock- dito	"	18 151 85
RJ 45 jack	"	51 406 78
Ram dito	"	51 173 26
Lock	"	18 151 85
Apparatshylla	Egen tillv. Dala Elmontage AB	
Dörr till IT-central	Malmbergs	22 915 66
Vägguttag uteplats	Solar	18 183 41

---

### Adress

Godsvägen 11  
784 72 BORLÄNGE

### E-post

n.bodin@dalaelmontage.se

### Telefon

Inge Bodin 070-628 57 03  
Niklas Bodin 070-628 63 78

### Postgiro

86 37 33-2

### Bankgiro

417-0023

### Momsreg.nr

20-556170-9337

### Fax

0243-146 53